

# Especificaciones de actualización de energía

Mejoras energéticas	Pre/Post Condición
Aislamiento del ático	<sup>3</sup> R-11 o menos a R-49 o más
Aislamiento de las paredes	<sup>3</sup> R-2 o menos a R-11 o más
Aislamiento del piso	<sup>3</sup> R-11 o menos a R-30 o más
Sellado de Conductos y Insulación <sup>2</sup>	≥ 30% de conductos fuera del sobre.
Ventanas de alta eficiencia	Reemplaza ventanas de panel simple/doble, madera/metal a U 0.30.
	Reemplaza ventanas de panel simple/doble, madera/metal a U 0.25.
	Reemplaza ventanas de panel simple/doble, cualquier marco a U 0.22.
*Bombas de calor sin conducto <sup>1</sup>	Reemplaza la calefacción de zócalo o la calefacción eléctrica de aire forzado. HSPF 9+ & SEER 16+ o HSPF2 7.6+ & SEER2 15.2+
*Bombas de calor de alta eficiencia <sup>1</sup>	Reemplaza la bomba o el sistema de calefacción de aire forzado, 10 años o más. HSPF 9.5+ & SEER 16+ o or HSPF2 8.3+ & SEER2 15.5+ o de acuerdo con los requisitos de elegibilidad de reembolso aplicables de la compañía de servicios públicos.
Calentadores de agua bomba de calor (bricolaje) <sup>1</sup>	Reemplaza el calentador de agua eléctrico de más de 10 años, con un calentador de agua eléctrico de 50 - 80 galones.
Termostatos inteligentes (bricolaje) <sup>2</sup>	Las características del termostato deben incluir: sensor de ocupación, temperatura exterior y capacidad de Wi-Fi.
Puerta de entrada exterior <sup>2</sup>	Clasificación Energy Star Reemplaza la puerta de entrada exterior estándar de 32" o 36".
Secadora de ropa con bomba de calor (bricolaje) <sup>1</sup>	Debe estar en la lista de secadoras de ropa con bomba de calor calificadas de PPL al momento de la compra. <a href="https://wattsmartsavings.net/washington-residential/qualified-products-wa/wa-heatpumpclothesdryer-qpl/">https://wattsmartsavings.net/washington-residential/qualified-products-wa/wa-heatpumpclothesdryer-qpl/</a>

1. Máximo un reembolso por residencia

2. Máximo de dos reembolsos por residencia

3. El valor R inicial se determina a través de la auditoría de energía del hogar realizada por el Auditor SLC.

\* Los incentivos se aplican a un máximo de una unidad exterior por hogar y no incluyen el costo de las actualizaciones eléctricas.

- **TODAS LOS INCENTIVOS SON PARA ACTUALIZACIONES ÚNICAMENTE. Los espacios de nueva construcción, ampliaciones o no acondicionados no califican para incentivos.** Todas las actualizaciones deben realizarse de acuerdo con los estándares del Foro Técnico Regional y/o de la compañía de servicios públicos y deben ser instaladas por un contratista certificado y con licencia del estado de WA, excepto las actualizaciones marcadas como Hágalo usted mismo: autoinstalación del propietario.